

2019年9月17日

各位

JXTGエネルギー株式会社
大分製油所長 村橋 英二

大分製油所における発電設備不具合に伴う騒音の発生について（お詫び）

本年9月15日（日）22時18分から9月16日（月）2時頃までの間、JXTGエネルギー株式会社（本社：東京都千代田区1-1-2、社長：大田 勝幸）の大分製油所において、発電設備の不具合により高圧の蒸気が噴出し、通常値を上回る騒音が発生しました。

本事態の発生により、近隣の皆様、関係先の皆様に多大なご心配、ご迷惑をおかけしました。特に、近隣の皆様におかれましては、深夜の長時間にわたる騒音により、ご不安な思いをおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

なお、当該施設は不具合を覚知後、直ちに運転を停止し、現在は安全に停止しております。

記

1. 概要

- (1) 不具合発生箇所 発電設備 ボイラー一次過熱器（蒸気を過熱する機器）配管の一部
- (2) 発生内容 不具合発生箇所から高圧の蒸気が噴出し、騒音が発生
（火災・爆発および原油・石油製品の漏洩なし）
- (3) 設備被害 配管の一部開口
当該発電設備以外の設備（石油精製・化学品製造設備など）への影響はなし

(4) 経緯

9月15日（日）

22時18分 不具合発生箇所から高圧の蒸気が噴出

22時24分 発電設備の運転停止操作開始

9月16日（月）

2時頃 通常値の水準まで騒音が低下

6時36分 発電設備の停止に伴い、蒸気の噴出が完全に停止

2. 不具合の原因 現在調査中

3. 再発防止に向けて

今後、関係官庁の指導を仰ぎながら対応に全力を尽くしていくとともに、このようなことを二度と起こさないよう原因究明および再発防止対策を徹底し、安全・安定操業に努めてまいります。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

JXTGエネルギー株式会社 大分製油所総務グループ 電話097-523-2201

JXTGエネルギー株式会社 広報部広報グループ 電話03-6257-7150